

**CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI
KONTROLE TVORNIČKE PROIZVODNJE
2486 – CPR – 011**

U skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 09. ožujka 2011. god. potvrđuje se da se za građevni proizvod:

AGREGAT ZA BETON
frakcije 0/4, 4/8 i 8/16

razreda i svojstava navedenih u privitku ovog certifikata, namijenjen za izradu betona, koji se proizvodi za:

GRADMONT d.o.o.
Donje Ledenice bb
BA-76250 GRADAČAC

proizveden u pogonu:

separacija
Martić-Inter-Copp d.o.o.
Šamački put bb
BA-74480 MODRIČA

potvrđuje da su primjenjene sve odredbe koje se odnose na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava opisanih u dodatku ZA norme:

EN 12620:2002+A1:2008

propisanim za sustav 2+ ocjenjivanja i da

kontrola tvorničke proizvodnje
zadovoljava propisane zahtjeve za navedena svojstva.

Ovaj certifikat prvi put je izdan 25. ožujka 2014. god. i ostaje valjan sve dok se značajno ne promjene ispitne metode ili zahtjevi kontrole tvorničke proizvodnje u navedenoj normi, građevni proizvod, uvjeti proizvodnje u tvornici ili dok nije opozvan od nadzornog certifikacijskog tijela.

Zagreb, 25. ožujka 2014. god.



načelnik
Odgovorna osoba:
mr. Vladislav Špacir, dipl.ing.

PRIVITAK
CERTIFIKATU O SUKLADNOSTI KONTROLE
TVORNIČKE PROIZVODNJE
2486 – CPR – 011

Naručitelj: GRADMONT d.o.o.
Donje Ledenice bb, BA-76250 GRADAČAC

Proizvodni pogon: Separacija Martić-Inter-Copp d.o.o.
Šmački put bb, BA-74480 MODRIČA

RAZREDI I SVOJSTAVA AGREGATA ZA BETON

Bitne značajke	Svojstva			Usklađena tehnička specifikacija
	0/4 mm	4/8 mm	8/16 mm	
Granulometrijski sastav	G _F 85	G _C 85/20	G _C 85/20	EN 12620:2002 +A1:2008
Krupnoća/sitnoća	FP	-	-	
Sadržaj sitnih čestica	f ₃	f _{1,5}	f _{1,5}	
Oblik zrna – indeks oblika	-	Sl ₁₅	Sl ₁₅	
Otpornost na drobljenje	-	-	LA ₂₀	
Sadržaj sulfata topivog u kiselini	AS _{0,8}			
Sadržaj ukupnog sumpora (%)	0,87			
Sadržaj klorida (%)	0,0042			
Nasipna gustoća (Mg/m ³)	1,57	1,48	1,52	
Gustoća zrna (Mg/m ³)	2,62	2,63	2,64	
Upijanje vode (%)	1,30	1,20	1,10	
Sadržaj humusa	nema	-	-	
Mineraloško petrografski sastav	heterogeni šljunak			
Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje	-	-	F ₁	

Zagreb, 25. ožujka 2014. god.



Odgovorna osoba:
mr. Vladislav Špacir, dipl.ing.